

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

Отдел надзорной деятельности по Нижнеингашскому и Иланскому районам

663850, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 294, тел. 8(391) 71 22-2-69 (ofps25gpn@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Н-Ингаш

(место составления акта)

“ 18 ” декабря 20 14 г.

(дата составления акта)

11.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица
индивидуального предпринимателя

№ 334

По адресу/адресам: Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма м-н Звездный
№6

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Нижнеингашского и Иланского
района по пожарному надзору Зверькова П.В. № 334 от 16.12.2014 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Места проведения новогодних мероприятий МБОУ «Решотинская СОШ №1»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

18 декабря 2014 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: один рабочий день, 1 ч. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Нижнеингашскому и Иланскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

Директор МБОУ «Решотинская СОШ №1» Голденко Т.Н. 16.12.2014 г.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Имя и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Нижнеингашского и Иланского
районов по пожарному надзору Архентов В.А..

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «Решотинская СОШ №1» Голденко Т.Н.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки: не выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
-------	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлен отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указани положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзор органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимател проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контрол внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 18.12.2014 года

_____ (подпись проверяющего)

Голденко Т.Н.
_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимы органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствуе (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: общая характеристика пожарной опасности объекта.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Нижнеингашского и Иланского районам
по пожарному надзору

_____ (подпись)

Архентов В.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «Решотинская СОШ №1» Голденко Т.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

_____ 20 14 г.

_____ (подпись)

метка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Место проведения новогодних мероприятий директором МБОУ «Решотинская СОШ №1» определено помещение актового зала на втором этаже здания школы. Из помещения обеденного актового зала имеется три эвакуационных выхода. Двери выходов открываются свободно по направлению движения. Пути эвакуации не загромождены. Здание МБОУ «Решотинская СОШ №1» оснащено первичными средствами пожаротушения в полной мере. Огнетушители размещены в легкодоступном месте. Здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре, на момент проверки, системы находились в исправном состоянии, проверка работоспособности АПС проводилась. Директором МБОУ «Решотинская СОШ №1» график проведения новогодних мероприятий:

27.12.2014 года с 10 часов 00 минут – 12 часов 00 минут с 1-2 классы.

27.12.2014 года с 12 часов 00 минут – 14 часов 00 минут с 3-4 классы.

27.12.2014 года с 14 часов 00 минут – 17 часов 00 минут с 5-7 классы

27.12.2014 года с 17 часов 00 минут – 22 часов 00 минут с 8-11 классы

Директором и лицами ответственным за пожарную безопасность пройдено обучения в объеме пожарно-технического минимума. Для украшения елки не будут использоваться гирлянды. Перед новогодними мероприятиями директор МБОУ Решотинская СОШ №1 запланировано проведение инструктажей 22.12.2014 года с персоналом присутствующим на новогодних мероприятиях.

Государственный инспектор

Чувшенгашского и Иланского районов
по пожарному надзору

Архентов В.А.