



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

Красноярский край, г. Канск,
ул. 40 Лет Октября, 66А.

«18» ноября 2016г.
15 ч. 00 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица
№ 14/359/3867/2016**

По адресу: 663606, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 Лет Октября, 66А

На основании: распоряжения руководителя Енисейского управления Ростехнадзора
Ходосевича А.В. от 19.10.2016 г. № 3867-р/кр.

была проведена плановая документарная проверка в отношении
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Решотинская средняя
школа № 1 им. Героя Советского Союза В.П. Лаптева» (далее по тексту – МБОУ «РСШ № 1
им. В.П. Лаптева»).

Дата и время проведения проверки:
с 09 ч. 00 мин. 16 ноября 2016 г. до 15 ч. 00 мин. 18 ноября 2016 г.

Продолжительность проверки: 3 рабочих дня

Акт составлен: Восточным территориальным отделом Енисейского управления
Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Директор МБОУ «РСШ № 1 им. В.П. Лаптева» - Голденко Тамара Николаевна.

Голденко Т.Н. ✓ 

16.11.2016 г. 09 ч. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.

Лицо, проводившее проверку:

государственный инспектор Восточного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Грязнов Виктор Анатольевич;

При проведении проверки присутствовал:

Директор МБОУ «РСШ № 1 им. В.П. Лаптева» - Голденко Тамара Николаевна.

В ходе проведения проверки выявлено следующее:

Сведения о проверяемой организации

Адрес юридического лица: 663840, Красноярский край, Нижнеингашский р-он, пгт. Нижняя Пойма, м-он Звёздный, 6/1;

Местонахождение, почтовый адрес объекта: 663840, Красноярский край, Нижнеингашский р-он, пгт. Нижняя Пойма, м-он Звёздный, 6/1.

Реквизиты:

ОГРН - 1022400759204,

ИНН - 2428001122,

КПП - 242801001,

ОКВЭД – 80.21.2.

Руководитель предприятия – Директор МБОУ «РСШ № 1 им. В.П. Лаптева» - Голденко Тамара Николаевна, действует на основании устава утверждённого постановлением администрации Нижнеингашского р-на Красноярского края от 26.01.2015 г. № 51.

Телефоны - (39171)- 33-3-18.

Краткая характеристика установленного оборудования

Установленная мощность – 394 кВт;

Электроснабжение осуществляется: от КТП 11-18-1 с 2ТМ-400 кВА ф. 11-18.

Протяженность находящихся на балансе кабельных и воздушных ЛЭП:

напряжением 6,10,110 кВ - нет;

напряжением 0,4 кВ – 1395 м.;

Источники электроснабжения на балансе или в эксплуатации – нет;

Перечень нежилых зданий, сооружений потребляющих централизованный энергоресурс (наименование объекта/ вид права владения, собственник объекта/ площадь объекта/ год ввода в эксплуатацию/ адрес объекта).	Оснащенность и место установки приборов учета /наличие централизованного снабжения ресурсом		
	Электрическая Энергия	Тепловая энергия	Вода
1.	2.	3.	4.
4-х этажное здание /оперативное управление, администрация Нижнеингашского р-на/ S=9684 м ² /2012 г./ 663840, Красноярский край, Нижнеингашский р-он, пгт. Нижняя Пойма, м-он Звёздный, 6/1	+(ВРУ–0,4 кВ)/да	+(Тепловой узел)/да	+(на вводе)/да

- Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2020 гг. разработана и утверждена;


- Обязательное энергетическое обследование проведено ИП Морозов С.В. (энергетический паспорт – декабрь 2012 г.);

Наименование СРО – Некоммерческое партнёрство «Содействие регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири».


Прилагаемые к акту документы: нет.

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор Восточного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Грязнов В.А.



(подпись)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «РСШ № 1 им. В.П. Лаптева» - Голденко Тамара Николаевна.



(подпись)



18.11.2016г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)